

Aan Burgemeester en wethouders
T.a.v. de heer S. Veerman
Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM

794741
GEMEENTERAAD ALBLASSERDAM
INGEKOMTEN
27 APR. 2012
Reg.nr. : Griff
Status : Volgnr. :
Com. : Datum :
Kopie : RI - BI - College -
Opm. :
Datum:
Alblasserdam, 25 april 2012 Voorz. *BS*

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
Beheer/12.003

Geachte heer Veerman,

Wij willen u danken dat u ons kerkgenootschap in de gelegenheid stelt inhoudelijk te reageren op de door de Gasunie ingebrachte zienswijze op het bestemmingsplan Werkgebied van 25-10-2011.


De Gasunie wil met haar ingebrachte zienswijze zeker stellen, dat voor het gasontvangstation aan de Wattstraat 4 wordt voldaan aan de afstandseisen tot beperkt kwetsbare objecten en kwetsbare objecten van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gasontvangstation grenst aan het perceel Ampèrestraat 4 waarop ons kerkgebouw is gelegen. Ampèrestraat 4 krijgt in het nieuwe bestemmingsplan, de bestemming 'maatschappelijk', waarmee ons vigerende gebruik ruimtelijk wordt ingepast. De Gasunie stelt terecht vast dat in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een kerk niet wordt opgesomd als een beperkt kwetsbaar object, of als een kwetsbaar object. Tot zover wordt derhalve aan het afstandscriterium voldaan.

De gasunie stelt echter dat in ons gebouw een kinderopvang / zondagsschool zit. Voor de Gasunie is het daarmee onduidelijk of de geboden opvang van kinderen een zodanige omvang heeft, dat op grond van het Bevi het gehele gebouw een kwetsbaar object wordt. In dat geval wordt niet voldaan aan de afstandseis uit het Activiteitenbesluit.

Als reactie hierop kunnen wij u melden dat wij van mening zijn dat er wordt voldaan aan de afstandseis uit het Activiteitenbesluit. Voor het gasontvangstation geldt op grond van het Activiteitenbesluit een afstandseis van 15 meter. Wanneer deze afstandseis als een contour over ons kerkgebouw wordt uitgelegd, wordt duidelijk dat deze slechts voor een klein gedeelte de grote kerkzaal overschaduw.

De crèches op de begane grond bevinden zich op een afstand van circa 45 meter van het gasontvangstation. Daarnaast bevinden de crèches zich in een ander, volgend brandcompartiment dan de kerkzaal, gescheiden door een tweede brandwand met een brandweerstand van 60 min WBDBO.

De zondagscholen bevinden zich op de 2^e en de 3^e verdieping. Ook deze ruimten zijn op een afstand van circa 45 meter of meer van het gasontvangstation gelegen en bevinden zich in een ander brandcompartiment dan de kerkzaal, eveneens gescheiden door minimaal twee brandweerstanden van 60 min WBDBO.



In bijlage 1 is een plattegrondtekening opgenomen waarop de locaties van de crèches en de zondagscholen worden weergegeven.

Wij kunnen u nog aanvullend melden dat in de kerkzaal geen crèche- en/of zondagsschoolactiviteiten plaatsvinden.

Gelet op de afstand tussen het gasontvangstation en de crèches en het gasontvangstation en de zondagscholen van minimaal 45 meter, gelet op het feit dat de crèches en zondagscholen in een separaat brandcompartiment zijn gelegen met een minimale brandweerstand van 60 min WBDBO ten opzichte van de omliggende ruimten en gelet op het feit dat in de kerkzaal geen crèche- en/of zondagsschoolactiviteiten plaatsvinden, zijn wij van mening dat niet ons hele gebouw als een beperkt kwetsbaar object, of kwetsbaar object wordt aangemerkt.

Namens Evangelische gemeente "Jozua" Alblasserwaard,

E. de Bruijn
GSM: 06-46040459
E-mail: beheer@jozua-ega.nl

Bijlage 1

Afstandseis
(15 meter)

Gasontvang-
station

3827

BEGANE GROND

3826

Wattstraat

Kerkzaal

Brandscheiding
60 min WDBO

Crèches

3^e verdieping

Zondagschool

Zondagschool

2^e verdieping

2^e VERDIEPING

3^e VERDIEPING

Zondagschool

Zondagschool

4054

4076

2

8