

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

E info@wsrl.nl

Bank 63.67.57.269

F (0344) 64 90 99

I www.waterschaprivierenland.nl




MPGAD2012022410070236

GAD

24.02.2012

0236



**Waterschap
Rivierenland**

College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Alblasserdam
Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM

Datum:
23 februari 2012

Ons kenmerk:
201206762/177817

Uw kenmerk:

Behandeld door:
Pieter Bode

Onderwerp:
Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Vinkenvolderweg

Doorkiesnummer:
(0344) 64 91 99
p.bode@wsrl.nl

Geacht college,
VERZONDEN 23 FEB 2012

Hierbij ontvangt u de zienswijze van ons waterschap op de ontwerp omgevingsvergunning Vinkenvolderweg.

Toename verharding

In de onderbouwing geeft u aan dat de verharding afneemt van 337 m² naar 204 m². Wij vermoeden dat deze berekening niet helemaal correct is. De terreinverharding (zoals ontsluitingsweg, parkeerplaatsen) is volgens ons niet meegerekend. Wij adviseren u een gedetailleerde berekening in de onderbouwing op te nemen.

Wanneer uit de berekening mocht blijken dat de netto toename van verharding groter is dan 500 m² dient u dit te compenseren door de aanleg van waterberging. Per hectare toename aan verharding dient u 436 m³ compenserende waterberging aan te leggen.

Conclusie

Wij maken bezwaar tegen de bovenstaande onderdelen van de ontwerp omgevingsvergunning, omdat een gedetailleerde berekening van de toe- en/of afname van de verharding ontbreekt. Wij verzoeken u om indien nodig de omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen conform onze opmerkingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zijn desgewenst uiteraard bereid onze zienswijze in uw hoorzitting nader toe te lichten.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
het hoofd van de Afdeling Plannen,

drs. B. Brink

Bijlage(n): Geen

Afschrift: Archief