

Raadsmemo

Onderwerp Vragen D66 over brandbeveiligingsverordening

Datum 2 april 2013

Afzender A.B. Blase

Tel.nr. (078) 770 6001

Emailadres b.blase@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan.

Tijdens de raadscommissie van 19 maart 2013 zijn door D66, dhr. Michael van der Plaat, de volgende vragen gesteld.

- *Maakt u gebruik van periodieke controles van instellingen onder artikel 2 lid 1 en hoe vaak doet u dit?*

- *Hoelang is de gemiddelde en maximaal gehanteerde periode waarbij u na het stellen van voorschriften (verbetering situatie) weigert een vergunning te verlenen?*

Hieronder treft de beantwoording aan.

- *Maakt u gebruik van periodieke controles van instellingen onder artikel 2 lid 1 en hoe vaak doet u dit?*

Bij de beantwoording is ervan uitgegaan dat met instellingen inrichtingen worden bedoeld zoals gedefinieerd in de verordening. Dergelijke inrichtingen zijn over het algemeen tenten, maar kunnen bijvoorbeeld ook afgegrensde evenementen terreinen zijn. Deze worden regelmatig gecontroleerd op de brandveiligheidsvoorwaarden door de brandweer in overleg met de gemeente. In het beleidsplan (E&A) van de brandweer wordt voorgesteld om dergelijke inrichtingen altijd te controleren als er meer dan 500 personen gelijktijdig aanwezig zijn of als er meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn en de inrichting meer dan twee dagen in gebruik is.

- *Hoelang is de gemiddelde en maximaal gehanteerde periode waarbij u na het stellen van voorschriften (verbetering situatie) weigert een vergunning te verlenen?*

Bij de beantwoording is ervan uitgegaan dat is gevraagd naar de periode die een vergunninghouder de tijd krijgt om voorzieningen op orde te krijgen indien niet aan de gestelde voorschriften wordt voldaan. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het soort overtreding en de door de gemeente gehanteerde sanctiestrategie. Hiervoor heeft de gemeente het toezichts- en handhavingprogramma opgesteld dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

Inrichtingen worden, als er toezicht op dergelijke inrichtingen wordt gehouden volgens het toezichtsprogramma van de brandweer, altijd voor ingebruikname gecontroleerd. De voorzieningen moeten dan in orde zijn voordat de inrichting in gebruik kan worden genomen. Indien de inrichting al in gebruik is, en overtredingen van de voorschriften worden geconstateerd, zal handhaving afhangen van het soort overtreding en sanctiestrategie van de gemeente. Uiteindelijk is het mogelijk om een vergunning in te trekken of te weigeren. In de Brandbeveiligingsverordening wordt voor de termijnen verwezen naar de AWB.