



Aanvullende notitie voor commissie Grondgebied op 9 december en raadsvergadering op 16 december 2014.

Onderwerp: Gemeentelijk Rioleringsplan 2015- 2018

Beantwoording op vragen van het Waterschap Rivierenland op het concept GRP 2015- 2018.

Per brief van 20 november 2014 (zaak 1325974) heeft het Waterschap gereageerd op het concept GRP Alblasserdam. Onderstaand wordt ingegaan op de ingebrachte punten van het Waterschap. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met onderstaande reactie en de voorgestelde aanvullingen op te nemen in het definitieve GRP.

Vragen locatie Bos Rijkee

De locatie in de evaluatie betreft de projectlocatie achter Bos Rijkee, de voormalige Wipmolen locatie. Bij nieuwbouw is door het WSRL aangegeven dat afkoppelen van het verharde oppervlak een goede doorspoeling van Bos Rijkee tot gevolg heeft. De watergangen van Bos Rijkee staan via een lange duiker in verbinding met de Vijverhof. De invulling van de voormalige Wipmolen locatie heeft vertraging opgelopen en is nog niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt bovenstaande tekst op te nemen in het definitieve GRP.

Wet en regelgeving

Voorgesteld wordt om op verzoek van het waterschap in het definitieve GRP een verwijzing op te nemen naar:

- Het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (BLBI) d.d. 1 juli 2011.
- Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Rivierenland en het in opstelling zijnde waterbeheerprogramma
- Grondwaterbeleidsplan 2011 van Waterschap Rivierenland

Afvalwaterakkoord

In het concept GRP is reeds opgenomen dat in de komende planperiode een afvalwaterakkoord met het Waterschap wordt opgesteld. In de reactie naar het Waterschap zal hierop gewezen worden, zodat geen aanpassingen noodzakelijk zijn in het GRP.

Overzicht lozingswerken

Voorgesteld wordt het overzicht lozingswerken aan te vullen met de wensen van het Waterschap (bemalingsgebied en onderscheid hemelwateruitlaat en hemelwateroverstort). Ook zal een overleg ingepland worden om de laatste onduidelijkheden over de lozingswerken weg te nemen.

Vergunning

Voorgesteld wordt om op verzoek van het waterschap in het definitieve GRP verwijzingen op te nemen naar de huidige overstortvergunning (16 oktober 2001) en aansluitvergunning (16 oktober 2001).

Metten, monitoren en samenwerking

In de brief geeft het Waterschap aan meer aandacht te willen voor meten en monitoring van de riolering. Op dit moment staat al in het concept GRP dat 5 overstortmeters extra geplaatst worden. Voorgesteld wordt om in het definitieve GRP op te nemen dat bepaling van de juiste locaties en analyse van de meetgegevens in samenwerking met het Waterschap wordt uitgevoerd. Dit komt tevens tegemoet aan de wens van het waterschap om activiteiten gezamenlijk uit te voeren.

Gemaalcapaciteiten

In het laatste concept GRP is geen overzicht opgenomen van de gemaalcapaciteiten. De werkelijke gemaalcapaciteiten worden komend jaar bepaald.

Reinigen drainage

Het Waterschap adviseert reinigen van het gehele drainagestelsel te overwegen. Voorgesteld wordt de huidige tekst in het GRP niet te wijzigen. De drainage transport riolen worden wel gereinigd omdat dit grotere riolen betreft die ook voor de afvoer van hemelwater van belang zijn. De overige drainage wordt niet preventief gereinigd. Indien er klachten zijn onderneemt de gemeente wel actie. Het effect van reinigen van drainage is discutabel. Bij het reinigen van drainage bestaat de kans van omwoeling van de omliggende grond en dichtslaan van de grond om de drainagebuis.

Personele bezetting

Het waterschap geeft aan zich zorgen te maken over de personele bezetting vanaf oktober 2014. Per oktober 2014 is de afdeling Buitenruimte gereorganiseerd op basis van Zero Based Budgetting. (ZBB) Een deel van de beleidstaken zijn naar de beheerder overgeheveld en indien nodig zal een beroep worden gedaan op de regio Drechtsteden. Daarnaast zullen diverse onderhoudstaken bij de buitendienst komen te liggen. Het monitoren van de rioolgemalen is voorlopig vanwege een nog openstaande vacature ondergebracht bij de gemeente Dordrecht.