

adressen	VvE / Beheerder	adresgegevens	categorie	conclusie van het ingediende onderzoek	uitkomst beoordeling	instandhouding
Van Eesterensingel 15 t/m 49	VP & A Vastgoedmanagement	Hoevestein 27, 4900AB Oosterhout	onderzoeksplicht	Er zijn twijfels over de gekozen oplossing (kathodische bescherming). In worst case senario voldoet de constructie niet (uc 1,02).	Per direct maatregelen geadviseerd. Nader onderzoek opgelegd.	afhankelijk van het nader onderzoek
Van Eesterensingel 51 t/m 85	VP & A Vastgoedmanagement	Hoevestein 27, 4900AB Oosterhout	onderzoeksplicht	Voldoet	Nadere informatie opgevraagd.	15 jaar
Hilmar J de Haanstraat 1a t/m 27c Alblasserdam	VP & A Vastgoedmanagement	Hoevestein 27, 4900AB Oosterhout	onderzoek aanbevolen	Valt niet onder CUR-248	Brief sturen. Valt onder de algemene zorgplicht van de woningwet.	onbekend
Rijnstraat 17a t/m 31d	VVE Beheer BV	Ampèrelaan 4, 2289CD Rijswijk	onderzoek aanbevolen	Dit onderzoek geeft invulling aan de algemene zorgplicht van de Woningwet. Balkons > 3m breed. Constructie voldoet, onder voorbehoud van wapenkeuring (trekproef).	Voorlopig: onderzoek akkoord.	30 jaar
Maasstraat 3a t/m 17d, Scheldeplein 21a t/m 35d, Rijstraat 1a t/m 15d, Reigerstraat 2a t/m 8c, Koekoekstraat 2a t/m 16c	Woonkracht10		onderzoek aanbevolen	Voldoet	Onderzoek akkoord	15 jaar